

GMINA SUPRAŚL

16-030 Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 58
Tel. 085 7132-700, fax 085 7132-720
REG.650659148 NIP 966-176-74-47
URZĄD MIEJSKI W SUPRAŚLU

Supraśl, 25.01.2018 r.

ZP.271.1.2018

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Urząd Miejski w Supraślu informuje, iż w postępowaniu **ZP.271.1.2018** na „Budowę ul. **Kościelnej w Supraślu**” wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni jezdni z kamienia polnego tzw. „kamienia Sokólskiego”, o wymiarach 9x11 cm.

Można uzyskać z niego ładną nawierzchnię z kolorowych kamieni – tzw. melanż.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni jezdni z kamienia polnego tzw. „kamienia Sokólskiego” o wymiarach 9x11 cm pod warunkiem, że wytrzymałość i gładkość powierzchni zaproponowanego materiału będzie zgodna z załączoną dokumentacją.

Inwestor na etapie realizacji umowy zastrzega sobie możliwość żądania próbki materiału do akceptacji.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski


INSPEKTOR
Monika Kropiewnicka