

Supraśl, 30.03.2018 r.

ZP.271.12.2018

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Urząd Miejski w Supraślu informuje, iż w postępowaniu **ZP.271.12.2018** na „**Budowę stacji uzdatniania wody w Ogrodnickach gm. Supraśl**” wpłynęło pytanie, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Pytanie 1

W zamieszczonej dokumentacji brak przedmiarów dotyczących wykonania ogrodzenia SUW i wiaty agregatu prądotwórczego.

Czy te roboty nie będą wykonywane w ramach inwestycji?

Odpowiedź na Pytanie 1

Ogrodzenie SUW i wiatę agregatu prądotwórczego należy wykonać w ramach niniejszej inwestycji.

Zamawiający informuje, iż ogrodzenie powinno być wykonane z paneli systemowych stalowych o wys. 1,50 m z bramą tego samego systemu o szerokości min. 4,0 m. Wiatą powinna być ażurowa stalowa z pokryciem z blachy stalowej trapezowej lub blachodachówki. Wymiary wiaty powinny być dostosowane do zaproponowanego przez Wykonawcę agregatu.

Z up. BURMISTRZA

Mariusz Żukowski
SEKRETARZ GMINY

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji

mgr inż. *Walerian Anisimowicz*

INSPEKTOR

Monika Kropiewnicka
Monika Kropiewnicka