

ZP.271.20.2018

Supraśl, ²⁸.....05.2018 r.

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Urząd Miejski w Supraślu informuje, iż w postępowaniu **ZP.271.20.2018** na „**Przebudowa ul. Rybackiej w Sobolewie gm. Supraśl**” wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SIWZ na kanalizacji deszczowej na średnicy fi 600 mm należy wbudować rury PVC lite lub PEHD karbowane SN8?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

2. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SIWZ na kanalizacji deszczowej na średnicy fi 500 mm należy wbudować rury PVC lite lub PEHD karbowane SN8?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SIWZ na kanalizacji deszczowej na średnicy fi 400 mm należy wbudować rury PVC lite lub PEHD karbowane SN8?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SIWZ na kanalizacji deszczowej na średnicy fi 300 mm należy wbudować rury PVC lite lub PEHD karbowane SN8?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z SIWZ przykanaliki wpustów deszczowych należy wykonać z rur PVC litych SN8?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

6. Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na kanalizacji deszczowej rur PP SN8 o ściance zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej, na średnicy fi 600 mm?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

7. Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na kanalizacji deszczowej w zakresie średnic fi 500-200mm rur PP SN8 o ściance zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

8. Czy Zamawiający dopuści wbudowanie na kanalizacji deszczowej w zakresie średnic fi 400-200mm rur PP SN8 o ścianie zewnętrznej karbowanej, wewnętrznej gładkiej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.


BURMISTRZ
Radosław Dobrowolski

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji
mgr inż. Walerian Anisimowicz
INSPEKTOR
Monika Krópiewnicka