

Supraśl, 10.....08.2018 r.

ZP.271.29.2018

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Urząd Miejski w Supraślu informuje, iż w postępowaniu **ZP.271.29.2018** na „**Budowa ul. Górka Tomka w Zaściankach, gm. Supraśl**” wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

Pytanie 1

W odpowiedzi z dn 6.08.2018 stwierdzono , że na planie sytuacyjnym jest projektowany wodociąg, w dokumentacji przetargowej nie ma projektu wodociągu; **czy ten wodociąg jest objęty przedmiotem zamówienia?**

Odpowiedź: Projektowany wodociąg (oznaczenie na mapie 349/08) został zaprojektowany w oddzielnym opracowaniu. Wodociąg nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2

Na planie sytuacyjnym trasa istniejącej kanalizacji sanitarnej przecina się z trasą przepustu 2x80 cm, z porównania rzędnych i gabarytu przepustu wynika ryzyko kolizji przepustu z kanalizacją sanitarną; **prosimy o przekrój podłużny przepustu na którym zostanie pokazana kanalizacja sanitarna.**

Odpowiedź:

Nie występują kolizje projektowanego przepustu z siecią kanalizacji sanitarnej. Uzasadnienie: istniejąca kanalizacja sanitarna nie może kolidować z istniejącym przepustem, z analizy rzędnych kanalizacji i istniejącego przepustu wynika, że kanalizacja prawie styka się z przepustem. Projektowany przepust w miejscu skrzyżowania jest niższy i zachowuje odstęp ok. 10 cm od kanalizacji sanitarnej. Sytuacja ta jest pokazana na rys. „Przepust PEHD 2x ϕ 80cm w km 0+046,38”.

BURMISTRZ
[Podpis]