

Supraśl, 2019.05.22

ZP.271.1.15.2019

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ul. Granicznej, Wiosennej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce , gm. Supraśl”

Zamawiający Gmina Supraśl informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania których treść wraz z odpowiedziami przekazuję w załączeniu.

Pytanie nr 1:

Zamawiający do wyjaśnień z dn.22.05.2019 zamieścił fragment projektu kanalizacji deszczowej autorstwa p.Jurasza. Rzędne posadowienia studni rewizyjnych i ułożenia rur kanalizacji deszczowej zamieszczone na profilach podłużnych nie pokrywają się z rzędnymi z Planu Zagospodarowania Terenu.

Prosimy o wyjaśnienie które rzędne są właściwe, na podstawie których należy oszacować roboty ziemne i wycenę prefabrykatów studni rewizyjnych.

Ponad to studnia, studnia nr D38 w przedmiarze robót została wymieniona dwukrotnie do wyceny. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź: W przypadku różnic w rzędnych posadowienia studni i ułożenia rur kanalizacji deszczowej pomiędzy profilami podłużnymi i Projektem Zagospodarowania Terenu należy przyjąć do wyceny rzędne z profili podłużnych.

Zamawiający na tym etapie nie będzie korygował przedmiarów robót. Prosimy przyjąć do wyceny zminusowanie zdublowanej studni D38.

2 up-

mgr Marcin Iwaniuk
Zastępca Burmistrza


INSPEKTOR
Monika Kropiewnicka