

Supraśl, 31.10.2019 r.

**Wykonawcy  
(uczestnicy postępowania)**

Urząd Miejski w Supraślu informuje, iż w postępowaniu ZP.271.1.32.2019 na Budowę oświetlenia boiska przy ul. Jodłowej w Grabówce (etap I) wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w zapytaniu ofertowym – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy w następującym zakresie:

Zmiany typu oświetlenia z zaprojektowanego na w pełni autonomiczne, zasilane energią słoneczną z użyciem baterii litowo-jonowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje zmiany sposobu zasilania. Proponowane przez Państwa rozwiązanie zasilania oświetlenia boiska energią słoneczną będzie bardzo trudne do osiągnięcia z zachowaniem zakładanych minimalnych parametrów oświetlenia oraz będzie zawodne z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne panujące w naszym regionie.

**BURMISTRZ**  
Dr Radosław Dobrowolski

  
**INSPEKTOR**  
**CKWOR**  
Monika Kropiewnicka