

Supraśl, 2020.01.27

ZP.271.1.2020

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „ Wykonanie wiaty rowerowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Supraślu wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zamawiający Gmina Supraśl informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania których treść wraz z odpowiedziami przekazuję w załączeniu.

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, iż płyty z poliwęglanu, zgodnie z dokumentacją projektową (Przekrój B-B), powinny zostać zamontowane jedynie na trzech ścianach wiaty, natomiast ściana położona od strony budynku szkoły powinna zostać wykonana jedynie z profili stalowych i nie należy wykańczać jej poliwęglanem.

Odpowiedź: Poszycie z płyt poliwęglanu należy wykonać z trzech stron- od strony budynku tylko konstrukcja stalowa.

Pytanie 2

W związku z rozbieżnością pomiędzy opisem technicznym a zapisami SIWZ, prosimy o określenie koloru płyt z poliwęglanu. Według opisu technicznego powinny one być bezbarwne, natomiast zgodnie z zapisami SIWZ poszycie powinno zostać wykonane z poliwęglanu przydymionego w kolorze grafit.

Odpowiedź: Wiaty na rowery należy wykonać z poliwęglanu bezbarwnego, zaś wiaty rekreacyjna powinna być wykonana z poliwęglanu przydymionego. Wiaty rekreacyjna nie jest jednak objęta niniejszym zamówieniem – jej realizację przewidziano w II etapie.

Pytanie 3

W związku z rozbieżnością pomiędzy opisem technicznym a zapisami SIWZ, prosimy o określenie koloru konstrukcji stalowej. Według opisu technicznego powinna ona zostać pomalowana na brązowo, natomiast zgodnie z zapisami SIWZ powinna być ona jasnoszara.

Odpowiedź: Kolor konstrukcji powinien być brązowy zgodnie z opisem i kolorystyką elewacji.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to 03.02.2020 r., godz. 11:00.

Nowy termin otwarcia ofert to 03.02.2020 r., godz. 11:15.

BURMISTRZ
Dr Radosław Lipkowski