


ROZDZIELNICA WNĘKOWA R02 IP40:  
WYM.: (WYSxSZERxGŁĘB) 668x512x138  
DRZWI Z ZAMKIEM  
P<sub>i</sub> = 11,9kW  
k<sub>j</sub> = 0,8  
P<sub>s</sub> = 8,5kW  
I<sub>N</sub> = 13,2A

**Uwaga!**  
Kable i przewody elektryczne wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania minimalne klas wg. PN-EN-13501-6 w zależności od rodzaju budynku oraz w zależności od miejsca montażu kabli i przewodów w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji.  
Zastosowane kable i przewody powinny spełniać wymagania normy PN-EN 50575:2015-03.



Investycja: BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO – SZATNIOWEGO Z SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ I ZAPLECEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECEM SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNESS) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ; BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PIŁKARSKIEGO O NAWIERZCHNI ZE TRAWY NATURALNEJ, DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM) I TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWEGO; ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ STADIONU PIŁKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAŻ FRAGMENTU ISTNIEJĄCEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNEJ W SUPRASŁU PRZY UL. KONARSKIEGO, działki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obręb ewidencyjny 0281-Supraśl, jednostka ewidencyjna 200209_4-Supraśl ORAZ BUDOWA PRZEDŁUŻENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO, NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ) W RAMACH ZADANIA: b1fAria1lb1j0lc238lp34; „SPORT DROGA DO INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.				
Investor: Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl				
Jednostka projektowa: <b>Płazyski Architektura</b> ROMAN PŁASZYŃSKI ul. Bałtycka 2/9 15-611 Białystok				
Faza opracowania: Projekt wykonawczy - I i II ETAP aktualizacja B				
Rysunek: SCHEMAT ZASILANIA – ROZDZIELNICA R02				
Brzoza: Elektryczna: Projektant: mgr inż. Wojciech Grudziński Sprawdzający: mgr inż. Marek Jaskowski				
		Nr upraw:	Podpis:	
		BL-138/92		
Nr proj.: PT-9/2015				
Skala:		Data:		
-		10.06.2020		
Nr rys.:		Nr rys.:		Rev.:
E07		E07		A