



## Urząd Miejski w Supraślu

### Referat Inwestycji

16-030 Supraśl ul. J. Piłsudskiego 58 tel. 718-35-34 718-31-65 w 121, 122

ROS.6342.308.2020

Supraśl, 07.08.2020 r.

**Sz.P. mgr inż. Robert Dryl**  
**15-083 Białystok**  
**ul. Orzeszkowej 18 m 43**

Na podstawie **Regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Supraśl** zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/368/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 120/06 poz. 1136) określa się następujące **warunki przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Konopnickiej, Spółdzielczej i Dolnej w Supraślu w ramach rozbudowy i modernizacji gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Supraślu:**

1. **Kanalizacja sanitarna** – należy zaprojektować przebudowę istniejącego odcinka kanału sanitarnego przebiegającego od ul. Konopnickiej w kierunku ul. Dolnej przez działki prywatne z uwagi na jego stan techniczny. Nowa trasa kanału powinna przebiegać w obrębie działek stanowiących drogi publiczne – ulic Konopnickiej, Spółdzielczej i Dolnej w Supraślu. W razie konieczności należy przebudować istniejące odcinki kanalizacji sanitarnej w ulicach Spółdzielczej i Konopnickiej z jednoczesną przebudową istniejących przyłączy do budynków. Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury PCV, PE lub PP o wytrzymałości obwodowej min. SN8 o ściankach litych, minimalna średnica studni rewizyjno-kontrolnej powinna wynosić, w przypadku zastosowania kręgów betonowych - Ø1,0 m, w przypadku zastosowania studni z tworzyw sztucznych - Ø 0,6 m. Średnicę kanalizacji sanitarnej należy przyjąć na podstawie obliczeń. Istniejący kanał sanitarny usytuowany w działkach nr geod. 516/2 i 517 należy przewidzieć do demontażu w uzgodnieniu z właścicielami działek.
2. **Przyłącza kanalizacji sanitarnej** – przyłącza do budynków usytuowanych na działkach nr geod. 516/2 i 527 należy przebudować w uzgodnieniu z właścicielami posesji. Do budowy należy zastosować rury PCV, PE lub PP o wytrzymałości obwodowej min. SN8 o ściankach litych. Średnicę przyłączy należy przyjąć na podstawie obliczeń. W razie konieczności należy przebudować istniejące przyłącza w ulicach Spółdzielczej i Konopnickiej.
3. W przypadku zmiany niwelety nawierzchni i niedostatecznego przykrycia sieci należy je przebudować.
4. W przypadku kolizji sieci istniejących i projektowanych należy je przebudować.
5. Należy przewidzieć regulację armatury wod.- kan. do poziomu projektowanej jezdni lub chodników.
6. Należy przewidzieć kontrolę wnętrza kanałów za pomocą kamer przed odbiorem sieci kanalizacyjnych przez Inwestora.
7. Rozwiązania technologiczne uzgodnić należy z Komunalnym Zakładem Budżetowym.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.
9. Dokumentację techniczną przyłączy po pozytywnym zaopiniowaniu trasy sieci i przyłączy kanalizacyjnych na naradzie koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku na obszarze Starostwa Powiatowego w Białymstoku należy przedstawić do zatwierdzenia w odpowiednim Urzędzie.
10. Warunki tracą ważność po **2 latach** od daty wydania.

**Z poważaniem**

Do wiadomości:  
KZB w Supraślu

**Z up. BURMISTRZA**  
**mgr Marcin Kwaniuk**  
**Zastępca Burmistrza**