

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku  
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok  
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok  
tel. 85 66 45 953, faks 85 66 45 980  
malgorzata.rakowska-krawczeniuk@psgaz.pl

**Instalprojekt OK.**

mgr inż. Jacek Okurowski  
ul. Porzeczkowa 14/26  
15-815 Białystok

Białystok, 19.11.2018r.

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.397.18

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Zacisznej oraz Podlaskiej w Sobolewie - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 19.11.2018r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia **795/B/2018**) pod następującymi warunkami:

1. Zachowania minimalnych odległości poziomych skraju projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od istniejących i projektowanych sieci gazowych PE – 0,5m.
2. Zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od istniejących i projektowanych sieci gazowych PE – 0,4m.
3. **Dopuszczamy zmniejszenie minimalnej odległości pionowej do 0,1m – pod warunkiem zabezpieczenia gazociągu rurą osłonową dwudzielną przez wykonawcę uprawnionego wykonawcę do prac na czynnych sieciach gazowych – na koszt i staraniem inwestora inwestycji podstawowej.**
4. Zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej sieci wodociągowej od istniejących i projektowanych sieci gazowych PE – 0,3m.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić aktualny przebieg, rzędne oraz materiał sieci gazowej i uwzględnić w dokumentacji projektowej
6. Wykonawca zobowiązany jest do formalnego powiadomienia **Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku** tel. kontaktowy 85-66-45-905, 85-66-45-914 – o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych w obrębie przebiegu sieci gazowej.

7. Zabezpieczenie skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącą siecią gazową podlega odbiorowi przez przedstawiciela **Zakładu w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku**.
8. Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze strefy kontrolowanej sieci gazowej – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie – pod warunkiem zabezpieczenia gazociągu w wykopie przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca!
9. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia **Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym** w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – koncepcji rozwiązań projektu.
10. Wykonawca jest zobowiązany do:
  - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej;
  - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych.
11. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
12. **Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.**

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Małgorzata Bekowska-Krawczyński