



Urząd Miejski w Supraślu

Referat Inwestycji

16-030 Supraśl ul. J. Piłsudskiego 58 tel. 718-35-34 718-31-65 w 121, 122

RI.6342.243.2018

Supraśl 2018.09....

INSTALPROJEKT O.K.
Pracownia Projektowo - Usługowa
mgr inż. Jacek Okurowski
16-030 Supraśl
ul. Kościelna 12

Na podstawie **Regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Supraśl** zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/368/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 06 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 120/06 poz. 1136) określa się następujące **warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sobolewie w rejonie ulic Zacisznej i Podlaskiej**: działki nr geod. 450, 451/10, 452/4 oraz działki leżące wzdłuż projektowanych sieci o nr ew: 452/11, 452/10, 451/1, 452/9, 452/8, 452/7, 452/5, 452/6, 451/7, 451/8, 451/10, 451/11, 451/12, 451/5, 451/14;

1. Zaprojektować sieć wodociągową z rur w technologii szczelnej PE, PCV, PP zgodnie z załącznikiem graficznym z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej.
2. W ramach projektu sieci wodociągowej należy zaprojektować przyłącza w granicach pasa drogowego do działek leżących wzdłuż projektowanej sieci.
3. Zaprojektować sieci kanalizacji sanitarnej z rur w technologii szczelnej PE, PCV, PP zgodnie z załącznikiem graficznym wraz z przepompownią ścieków z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisznej.
4. W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować przyłącza w granicach pasa drogowego do działek leżących wzdłuż projektowanej sieci.
5. Rozwiązania technologiczne uzgodnić należy z Komunalnym Zakładem Budżetowym.
6. W przypadku zmiany niwelety nawierzchni należy uwzględnić ten fakt, aby uniknąć niedostatecznego przykrycia projektowanych sieci.
7. Należy przewidzieć możliwość regulacji armatury wodociągowej i kanalizacyjnej do poziomu przyszłej nawierzchni.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.
9. Dokumentację techniczną po pozytywnym zaopiniowaniu trasy **wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej** oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, na naradzie koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku na obszarze Starostwa Powiatowego w Białymstoku należy przedstawić do zatwierdzenia w odpowiednim Urzędzie.
10. Warunki tracą ważność po **2 latach** od daty wydania.

Z poważaniem

Do wiadomości:
KZB w Supraślu

Z up. BURMISTRZA
~~KIEROWNIK~~
Referatu Inwestycji
mgr inż. Walerian Anisimowicz