



Urząd Miejski w Supraślu

16-030 Supraśl ul. J. Piłsudskiego 58 tel. 713-27-33

ROŚ.6342. 162.2020

Supraśl 2020.04.27.

INSTALPROJEKT O.K.
Pracownia projektowo usługowa
mgr inż. Jacek Okurowski
16-030 Supraśl
ul. Kościelna 10

Na podstawie **Regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Supraśl** zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/368/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 06 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 120/06 poz. 1136) określa się następujące **warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sowlanach w ul. : Ul. Wojskowej dz. nr geodezyjny 178, 314, 315/11, 316/10, 317, 318/24, 318/26, 318/30, 318/34, 318/36, 318/40, 319/9, 320, 321, 322, 323, 324/1, 324/2, 324/4, 324/6, 325/2, 325/27, 326/15, 326/17, 327, 328/1, 328/4, 329/7, 330/1, 332, 333, 334/1, 334/18, 335/1, 335/3, 336, 337, 338, 381/7**

1. Zaprojektować sieci kanalizacji sanitarnej z rur w technologii szczelnej PE, PCV, PP zgodnie z załącznikiem graficznym z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Wojskowej.
2. W ramach projektu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować przyłącza w granicach pasa drogowego do działek leżących wzdłuż projektowanych sieci .
3. Zaprojektować sieć wodociągową z rur Pe łączącą istniejącą sieć w ul. Św. Marka.
4. Rozwiązania technologiczne uzgodnić należy z Komunalnym Zakładem Budżetowym.
5. W przypadku zmiany niwelety nawierzchni należy uwzględnić ten fakt, aby uniknąć niedostatecznego przykrycia projektowanych sieci.
6. Należy przewidzieć możliwość regulacji armatury wodociągowej i kanalizacyjnej do poziomu przyszłej nawierzchni.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.
8. Dokumentację techniczną przyłączy po pozytywnym zaopiniowaniu trasy sieci i przyłączy kanalizacyjnych przez Zespół Uzgodnienia Dokumentacji projektowej (ZUD) na terenie Starostwa Powiatowego w Białymstoku należy przedstawić do zatwierdzenia w odpowiednim Urzędzie.
9. Na prowadzenie robót należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego pod rygorem kar administracyjnych na zajęcie powierzchni bez zezwolenia Zarządcy drogi.
10. Przed zasypaniem przyłączy należy zgłosić odbiór techniczny do KZB w Supraślu ul. Zielona 5 (tel.7183553).W przypadku braku odbioru w KZB odkopanie na koszt Inwestora przyłączy przed podpisaniem umowy z KZB o dostawę wody i odprowadzenie ścieków.
11. Warunki tracą ważność po **2 latach** od daty wydania.

Z poważaniem

Do wiadomości:
KZB w Supraślu

Z up. BURMISTRZA
mgr Marcin Iwaniuk
Zastępca Burmistrza