



**Urząd Miejski w Supraślu**  
**Referat Ochrony Środowiska i Architektury**

16-030 Supraśl ul. J. Piłsudskiego 58 tel. 718-35-34 718-31-65 w. 122

ROS.6342.384.2021

Supraśl, 25.08.2021 r.

**Mariusz Walko**  
**15-523 Grabówka**  
**ul. Magnoliowa 4**

Na podstawie **Regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Supraśl** zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/368/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 120/06 poz. 1136) określa się następujące **warunki budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Gruszkowej w Sobolewie**:

1. **Kanalizacja sanitarna** – zaprojektować kanalizację sanitarną w ul. Gruszkowej z włączeniem do istniejącego kanału w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową. Zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej od kanału głównego – do granicy pasa drogowego. Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury PCV, PE lub PP o wytrzymałości obwodowej min. SN8 o ściankach litych, minimalna średnica studni rewizyjno-kontrolnej powinna wynosić, w przypadku zastosowania kręgów betonowych - Ø1,0 m, w przypadku zastosowania studni z tworzyw sztucznych - Ø0,6 m.
2. **Wodociąg** - zaprojektować sieć wodociągową w ul. Gruszkowej jako rozbudowę istniejącego wodociągu w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową oraz zaprojektować przyłącza do działek poza zakres projektowanej nawierzchni - do granicy pasa drogowego. Należy zaprojektować wodociąg o średnicy Ø110 mm z rur typu PE-RC. Do budowy armatury zastosować elementy z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone farbą epoksydową, zasuwy miękko uszczelnione - zastosować atestowaną armaturę AVK, Hawle, Fusion lub innych firm o porównywalnej lub wyższej jakości.
3. W przypadku zmiany niwelety nawierzchni i niedostatecznego przykrycia sieci należy je przebudować.
4. W przypadku kolizji sieci istniejących i projektowanych należy je przebudować.
5. Należy przewidzieć regulację armatury wod.- kan. do poziomu projektowanej jezdni lub chodników.
6. Należy przewidzieć kontrolę wnętrza kanałów za pomocą kamer przed odbiorem sieci kanalizacyjnych przez Inwestora.
7. Rozwiązania technologiczne uzgodnić należy z Komunalnym Zakładem Budżetowym.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.
9. Dokumentację techniczną przyłączy po pozytywnym zaopiniowaniu trasy sieci i przyłączy kanalizacyjnych na naradzie koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku na obszarze Starostwa Powiatowego w Białymstoku należy przedstawić do zatwierdzenia w odpowiednim Urzędzie.
10. Warunki tracą ważność po **2 latach** od daty wydania.

**Z poważaniem**

Do wiadomości:  
KZB w Supraślu

  
**mgr Marcin Iwaniuk**  
**Zastępca Burmistrza**