



## Urząd Miejski w Supraślu

### Referat Inwestycji

16-030 Supraśl ul. J. Piłsudskiego 58 tel. 718-35-34 718-31-65 w 121, 122

RI.6342.240.2018

Supraśl 2018.09.28

**INSTALPROJEKT O.K.**  
**Pracownia Projektowo - Usługowa**  
**mgr inż. Jacek Okurowski**  
**15-815 Białystok**  
**ul. Porzeczkowa 14 m 26**

Na podstawie **Regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Supraśl** zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/368/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 06 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 120/06 poz. 1136) określa się następujące **warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sobolewie w rejonie ulic Spacerowej i Ogrodowej**: działki nr geod. 464/6, 465, 466/5, 466/9, 466/13, 466/16, 473/2, 481/4, 482 oraz działki leżące wzdłuż projektowanych sieci;

1. Zaprojektować sieć wodociągową z rur w technologii szczelnej PE, PCV, PP zgodnie z załącznikiem graficznym z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej.
2. W ramach projektu sieci wodociągowej należy zaprojektować przyłącza w granicach pasa drogowego do działek leżących wzdłuż projektowanej sieci.
3. Zaprojektować sieci kanalizacji sanitarnej z rur w technologii szczelnej PE, PCV, PP zgodnie z załącznikiem graficznym wraz z przepompownią ścieków z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej.
4. W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować przyłącza w granicach pasa drogowego do działek leżących wzdłuż projektowanej sieci.
5. Rozwiązania technologiczne uzgodnić należy z Komunalnym Zakładem Budżetowym.
6. W przypadku zmiany niwelety nawierzchni należy uwzględnić ten fakt, aby uniknąć niedostatecznego przykrycia projektowanych sieci.
7. Należy przewidzieć możliwość regulacji armatury wodociągowej i kanalizacyjnej do poziomu przyszłej nawierzchni.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.
9. Dokumentację techniczną po pozytywnym zaopiniowaniu trasy **wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej** oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, na naradzie koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku na obszarze Starostwa Powiatowego w Białymstoku należy przedstawić do zatwierdzenia w odpowiednim Urzędzie.
10. Warunki tracą ważność po **2 latach** od daty wydania.

*Z poważaniem*

Do wiadomości:  
KZB w Supraślu

Z up. **BURMISTRZA**  
**KIEROWNIK**  
Referatu Inwestycji  
*mgr inż. Walerian Anisimowicz*