

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 Białystok
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
DSI-V.2635.4.61.2022



Białystok, dn. 22.09.2022 r.

INSTALPROJEKT O.K.
Pracownia projektowo
usługowa mgr inż.
Jacek Okurowski
ul. Kościelna 10
16-030 Supraśl

Dotyczy: Uzgodnienia i warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschódniej – województwo podlaskie” w związku z realizacją inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Ogrodniczki gm. Supraśl.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.09.2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego informuje, iż na obszarze objętym planowaną inwestycją znajdują się: czynny rurociąg kablowy światłowodowy (4t-sspw) 4xHDPE40/3,7 oraz zasobnik telekomunikacyjny na wysokości działki nr 923 będące własnością Województwa Podlaskiego. Bezpośrednio na rurociągu ułożona jest taśma lokalizacyjna koloru pomarańczowego, w połowie głębokości wykopu otwartego ułożona została taśma pomarańczowa ostrzegawcza z napisem „Uwaga! kabel światłowodowy”. Na działkach drogowych nr 914/5, 914/3, 914/2, 914/1 wystąpią skrzyżowania oraz zbliżenia poniżej 1m projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z SSPW.


Uzgadniamy pozytywnie projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z dwoma przepompowniami ścieków i sieci wodociągowej w Ogrodniczkach i Karakulach” w zakresie dotyczącym zabezpieczenia istniejącego rurociągu światłowodowego SSPW WP przy zachowaniu poniższych warunków technicznych.

1. Do robót na przedmiotowym odcinku można przystąpić po wcześniejszym poinformowaniu z min. 14 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac w formie elektronicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl, tel. 85 6654 606 podając w tytule miejsce prac i temat prac wraz z informacją w opisie o zakresie prowadzonych prac. Dla robót wieloetapowych o każdym etapie należy informować oddzielnie.
2. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
3. Przed przystąpieniem do prac należy obowiązkowo przeprowadzić lokalizację istniejącej linii światłowodowej SSPW WP w terenie, którą należy wykonać z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokościowych, zawierających inwentaryzację geodezyjną linii światłowodowej oraz wykonanie wykopów próbnych i detekcję kabla lokalizacyjnego. W przypadkach wątpliwych lokalizację SSPW wykonać pod nadzorem przedstawiciela służb technicznych Województwa Podlaskiego.



4. W miejscach skrzyżowania projektowane uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociągowej należy prowadzić pod magistralą światłowodową SSPW WP.
5. Rurociąg SSPW 4xHDPE40 należy zabezpieczyć przez podwieszenie nad wykopem w korytku wykonanym z desek oraz dodatkowo poprzez nałożenie rury ochronnej dwudzielnej $\varnothing 160$ zgodnie z rysunkiem T2 załączonym do projektu.
6. Wszelkie odsłonięte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW WP należy zabezpieczyć i oznakować taśmą z napisem „Uwaga! Kabel światłowodowy”. Po zakończeniu prac pozostawić w ziemi w stanie nienaruszonym.
7. Prace odkrywkowe w bezpośredniej bliskości rurociągu SSPW (odległość poniżej 1 metra), należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.
8. W przypadku najmniejszego uszkodzenia infrastruktury SSPW (np. uszkodzenia rury HDPE40, taśmy lokalizacyjnej/ostrzegawczej) przed zasypaniem zbliżeń oraz skrzyżowań z siecią szerokopasmową należy zawiadomić Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, na adres e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl, tel. 85 665 46 06.
9. Inwestor/Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby być ujawnione na skutek prowadzonych prac.
10. Przed zasypaniem urządzeń należy wykonać dokumentację fotograficzną, w celu udokumentowania poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń urządzeń SSPW WP.
11. Zakończenie zadania inwestycyjnego należy zgłosić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl (podając w tytule miejsce prac i temat prac wraz z informacją w opisie o zakresie prowadzonych prac) w celu sprawdzenia poprawności wykonania prac.
12. Z uwagi na zmiany dotyczące cyfrowych zasobów geodezyjnych nie wyklucza się możliwości występowania odstępstw między odwzorowaniem przebiegu linii SSPW WP na mapie zasadniczej i jej ułożeniem w terenie.
13. Z treścią niniejszego dokumentu należy zapoznać wykonawcę robót, kierownika budowy oraz osoby fizycznie wykonujące prace.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia i dotyczy wyłącznie infrastruktury SSPW WP.

z-ca DYREKTORA
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Grzegorz Stelmaszek

Załączniki:

- Projekt architektoniczno-budowlany.