

Znak sprawy: **GKNV.6630.920.2022**z dnia **2022-08-12****PROTOKÓŁ**z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w  
w dniu **2022-08-12**

Wnioskodawca: Instalprojekt OK  
Pracownia projektowo  
usługowa Jacek  
Okurowski  
15-815 Białystok  
Porzeczkowa 14/26

Inwestor: INSTALPROJEKT O. K.  
Jacek Okurowski

Lokalizacja: Ogrodniczki dz nr 914/1, 914/2, 914/3, 914/4, 914/5, 916/11 i inne ANEKS do 334.2016

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Opis przedmiotu narady:

- 1 przyłcze kanalizacyjne
- 2 sieć kanalizacyjna

Uwagi:

- 1 numerycznie

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. Z O.O.		
2	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W BIAŁYMSTOKU		
3	Nabywca: Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Kościelny Odbiorca: Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym		

4	WODOCIĄGI PODLASKIE Sp. z o.o.		
5	Nabywca: Gmina Choroszcz ul.Dominikańska 2 16-070 Choroszcz Odbiorca: Urząd Miejski w Choroszczy		
6	Nabywca: Gmina Wasilków ul.Białostocka 7 16-010 Wasilków Odbiorca: Urząd Miejski w Wasilkowie		
7	Nabywca: Gmina Supraśl ul.J.Piłsudskiego 58 16-030 Supraśl Odbiorca: Urząd Miejski w Supraślu		
8	Nabywca: POWIAT BIAŁOSTOCKI ul.Borsucza 2 15-569 Białystok Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	Dariusz Ciborowski  2022-08-10 11:48:56	brak uwag
9	KOBA SP. Z O.O.	Kira Anna Mantiuk  2022-08-12 10:04:40	Szczegółowe rozwiązania skrzyżowania (wraz z zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej podczas budowy) i zbliżenie z/do sieci Koba Sp. z o. o. uzgodnione z Działem Inwestycji na etapie PZT.
10	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO	Andrzej Grabowski  2022-08-09 11:40:18	Z uwagi na skrzyżowania i zbliżenia z "Sieci Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" (4t) szczegóły rozwiązania kolizji uzgodnione z: Urzęd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. 85 6654 606. W przekazanym opracowaniu nanieś pomiary pomiędzy projektowanymi infrastrukturami i SSPW, zaś czy przekroje poprzeczne skrzyżowania i przekroje miejsc realizacji prac metodą bezwykopową. Przy zbliżeniach do SSPW w odległościach 1m i mniejszych opisać na PZT realizację prac metodami. Opisać sposoby zabezpieczenia infrastruktury SSPW WP w miejscach zbliżenia i kolizji.
11	Gmina Łapy		

12	Nabywca: Gmina Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny Odbiorca: ZGK Juchnowiec Kościelny, z siedzibą w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin		
13	SerczerNET Małgorzata Nieniałowska		
14	TEN.NET Sp. z o.o. sp.k.		
15	EURONET SP.J. NORBERT SANIEWSKI		
16	GMINA ZABŁUDÓW		
17	Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Duże Odbiorca: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże		
18	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI		
19	PSG SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W BIAŁYMSTOKU	Wojciech Magnuszewski  2022-08-09 09:41:54	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zachować minimalnej odległości poziomej 0,5 m pomiędzy projektowaną siecią/przyłaczami kanalizacji sanitarnej a projektowaną/istniejącą siecią gazową.</li> <li>2. Zachować minimalną odległość pionową 0,2 m pomiędzy ciałkami projektowanej sieci/przyłaczami kanalizacji sanitarnej a ciałkami projektowanej/istniejącej sieci gazowej.</li> <li>3. W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości należy wystąpić do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku o warunki zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w miejscu kolizji,</li> <li>4. W przypadku naruszenia strefy kontrolowanej gazociągów (pas o szerokości 1 m z linii rodaków pokrywających się z osi gazociągów) roboty ziemne prowadzi się należyście ostrożnie, zwłaszcza w odległości mniejszej od 0,5 m roboty ziemne prowadzi się ręcznie.</li> <li>5. O w/w pracach wykonawca z minimum 2</li> </ol>

			<p>tygodniowym wyprzedzeniem zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o. o. Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku 15-182 Białystok ul. Gen. Sosabowskiego 24 w celu umożliwienia ich kontroli przez pracowników PSG Sp. z o.o.</p> <p>6. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca winien sprawdzić aktualny przebieg i rzędnę sieci gazowej.</p> <p>7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (przez co należy również rozumieć uszkodzenie/zarysowanie rury PE na głębokości 10 % grubości jej ścianki) odpowiedzialność prawną za jej skutki oraz koszty naprawy poniesie wykonawca.</p> <p>8. Należy unikać wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej. W przypadku naruszenia podsypki lub obsypki przewodu gazowego należy ją odtworzyć przy zachowaniu tej samej granulacji piasku. Niedopuszczalne jest jej wykonanie gruntem rodzimym, zawierającym kamienie, gruz, części organiczne, zmarzlin.</p> <p>9. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji projektowanego uzbrojenia podziemnego z istniejącą siecią gazową (przez co należy również nie zachowanie odległości określonej w pkt. 1 i 2, wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym celem rozwiązania problemu technicznego.</p> <p>10. Wykonawca jest zobowiązany do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odtworzenia na swój koszt uszkodzonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej</li> <li>- odtworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku uszkodzenia/zatarcia;</li> <li>- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych;</li> <li>- pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót w obrębie strefy kontrolowanej gazociągów.</li> </ul>
20	Nabywca: GMINA MICHAŁOWO ul.Białostocka 11 16-050 Michałowo Odbiorca: URZĄD MIEJSKI w Michałowie		
21	Nabywca:Gmina Czarna Białostocka ul.Torowa 14 A 16- 020 Czarna Białostocka Odbiorca: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej		
22	Gmina Turośko Kościelna		
23	PGE DYSTRYBUCJA SA		

24	OPERATOR GAZOCI GÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.		
25	SYSTEM GAZOCI GÓW TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ S.A.		
26	HAWA TELEKOM sp. z o.o. w restrukturyzacji		

Protokół podpisany elektronicznie

przez Wojciech Zimnoch

Z-ca Przewodniczącego Narady Koordynacyjnych