

Na wszystkich skrzyżowaniach z kablami ziemnymi telefonicznymi i energetycznymi należy zastosować rury osłonowe dwudzielne typu Arota Ø110mm o długości 2m na kablach ziemnych.

Wyjątek stanowią skrzyżowania z kablami doziemnymi, które nie zostaną odkryte -  
- tj. miejsca, w których wodociąg będzie położony metodą bezwykopową (przecisk sterowany  
lub przewiert).

Na wszystkich skrzyżowaniach z kablami doziemnymi telefonicznymi i energetycznym należy zastosować rury osłonowe dwudzielne typu Arota Ø110mm o długości 2m na kablach doziemnych.

Wyjątek stanowią skrzyżowania z kablami doziemnymi, które nie zostaną odkryte - tj. miejsca, w których wodociąg będzie położony metodą bezwykopową (przecisk sterowany lub przewiert).

