



Urząd Miejski w Supraślu

16-030 Supraśl ul. J. Piłsudskiego 58 tel. 713-27-33

ROŚ.6342.422.2020

Supraśl 2020.11.17.

INSTALPROJEKT O.K.
Pracownia projektowo usługowa
mgr inż. Jacek Okurowski
16-030 Supraśl
ul. Kościelna 10

Na podstawie **Regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Supraśl** zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/368/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 06 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 120/06 poz. 1136) określa się następujące **warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sowlanach obr. nr 12 w ul. : ul. Ułańskiej dz. nr 201,202/1,202/2, 203/3, 204, 206/5, 207/8, 322, 323,324/1, 325/1, 326/1, 326/16, 327, 328/1, 328/5, 329/3, 329/11, 330/1,**

1. Zaprojektować sieć wodociągową z rur Pe łączącą z projektowaną siecią w ul. Wojskowej.
2. Zaprojektować sieci kanalizacji sanitarnej z rur w technologii szczelnej PE, PCV, PP zgodnie z załącznikiem graficznym z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Wojskowej.
3. W ramach projektu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować przyłącza w granicach pasa drogowego do działek leżących wzdłuż projektowanych sieci .
4. Wodę do nieruchomości przyległych do trasy projektowanej sieci wodociągowej należy doprowadzić ze zbiorczej sieci wodociągowej na warunkach zarządcy drogi,
 - wodomierz główny zlokalizować w budynku, do którego odbiorca posiada tytuł prawny, za pierwszą ścianą zewnętrzną, w wydzielonym, łatwo dostępnym (wymiana, odczyty) pomieszczeniu w piwnicy lub na parterze, zabezpieczonym przed zalaniem i zamarzaniem. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków lokalizacji wodomierza, węzeł wodomierzowy zamontować w studni wodomierzowej, którą należy posadowić na posesji odbiorcy w pobliżu linii rozgraniczającej nieruchomość od ulicy.
 - na przyłączy zamontować indywidualną zasuwę odcinającą na koszt Inwestora.
5. Ścieki bytowe z nieruchomości przyległych do trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej należy odprowadzić do zbiorczej gminnej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy drogi;
 - do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej zastosować rury PVC, PE, itp. Minimalna średnica studni rewizyjno-kontrolnej na posesji powinna wynosić:
 - ✓ w przypadku zastosowania tworzywa sztucznego - Ø0,40 m
 - ✓ w przypadku zastosowania kręgów betonowych - Ø1,00 m
 - ✓ nie dopuszcza się włączenia do kolektorów sanitarnych poprzez trójnik
 - ✓ ewentualne odstępstwo od tej zasady możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody KZB
 - na przyłączy należy zamontować zabezpieczenie przed cofaniem się ścieków do budynku (kłapę zwrotną);
 - ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku tych urządzeń, w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (Dz. U. nr 72/2001, poz. 747, art. 27 pkt 4-6);
6. Rozwiązania technologiczne w zakresie projektowanych sieci uzgodnić należy z Komunalnym Zakładem Budżetowym.
7. W przypadku zmiany niwelety nawierzchni należy uwzględnić ten fakt, aby uniknąć niedostatecznego przykrycia projektowanych sieci.
8. Należy przewidzieć możliwość regulacji armatury wodociągowej i kanalizacyjnej do poziomu przyszłej nawierzchni.

Z up. BURMISTRZA
mgr Marek Jędrusik
Zastępca Burmistrza

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.
10. Dokumentację techniczną projektowanej infrastruktury wod.- kan. oraz przyłączy po pozytywnym zaopiniowaniu trasy sieci i przyłączy przez Zespół Uzgodnienia Dokumentacji projektowej (ZUD) na terenie Starostwa Powiatowego w Białymstoku należy przedstawić do zatwierdzenia w odpowiednim Urzędzie.
11. Na prowadzenie robót należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego pod rygorem kar administracyjnych na zajęcie powierzchni bez zezwolenia Zarządcy drogi.
12. Przed zasypaniem przyłączy należy zgłosić odbiór techniczny do KZB w Supraślu ul. Zielona 5 (tel.7183553).W przypadku braku odbioru w KZB odkopanie na koszt Inwestora przyłączy przed podpisaniem umowy z KZB o dostawę wody i odprowadzenie ścieków.
13. Warunki tracą ważność po **2 latach** od daty wydania.

Z poważaniem

Do wiadomości:
KZB w Supraślu

Z up. BURMISTRZA
mgr Marek Iwaniuk
Zastępca Burmistrza