


PSG sp. z o.o. Oddział sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej – przekroczenie ul. Białostockiej w Ogrodniczkach na wysokości działki nr 303 do budynku mieszkalnego na dz. Nr 713/29 przy ul.Polnej w m.Ogrodniczki pod warunkiem:

1. Zachowania minimalnych odległości poziomych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącego gazociągu PE – 0,5 m.
2. Zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącego gazociągu PE – 0,4 m.
3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca projektowanych sieci winien sprawdzić bezwzględnie aktualny przebieg sieci gazowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia **Zakład w Białymstoku – Rejon Dystrybucji Gazu Białystok** — tel. kont. 85-675- 68-33 o rozpoczęciu i zakończeniu prac budowlanych.
5. Zabezpieczenie skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącą siecią gazową podlega odbiorowi przez przedstawiciela **Zakładu w Białymstoku – Rejon Dystrybucji Gazu Białystok**.
6. **Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągów – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą starannością i ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót.**
7. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia **Zakładu w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym** w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem – np. **zbytne zbliżenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącego gazociągu** nie przewidzianej projektem w celu rozwiązania problemu technicznego.
8. Wykonawca jest zobowiązany do :
 - odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej
 - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych;
9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
10. **Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.**

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Wojciech Magnuszewski